

IZG-Anfrage vom 16. Dezember 2021

Nach IZG bitte ich um Auskunft, in welchen Schritten die Abschaltung vorgenommen wird und wann diese Leistungsänderungen erfolgen.

Antwort MELUND, Abteilung V 7 vom 23. Dezember 2021

Das Kernkraftwerk Brokdorf wird am 31. Dezember 2021 um 23.59 Uhr endgültig abgeschaltet. Voraussichtlich ab dem 26. Dezember wird die Anlage im Streckbetrieb gefahren, was zu einer geringen Leistungsabsenkung führt. Das eigentliche Abfahren der Anlage erfolgt entsprechend den Vorgaben des Betriebshandbuches analog zum bisherigen Abfahren bei Revisionen. Dazu wird die Leistung bereits einige Stunden vor Abschaltung in Abstimmung mit dem Netzbetreiber reduziert. Eine Schnellabschaltung des Reaktors ist nicht vorgesehen. Es werden während des Abfahrens alle Prüfungen vorgenommen, die erforderlich sind, um einen sicheren Nachbetrieb einzustellen.